

Výsledky zkoušek mikrobiologických vyšetření vzorku vody

Hodnoty ze dne 12. 6. 2023

Protokol o zkoušce č. 56784/2023

Ukazatel	Zjištěná hodnota	Limitní hodnota
Escherichia coli	3	max. 100 KTJ/100 ml
Intestinální enterokoky	13	max. 50 KTJ/100 ml
Průhlednost	1,4	