

# Výsledky zkoušek mikrobiologických vyšetření vzorku vody

Hodnoty ze dne 19. 6. 2024

Protokol o zkoušce č. 65079/2024

Ukazatel	Zjištěná hodnota	Limitní hodnota
Escherichia coli	6	max. 100 KTJ/100 ml
Intestinální enterokoky	25	max. 50 KTJ/100 ml
Průhlednost	1,4	