

Výsledky zkoušek mikrobiologických vyšetření vzorku vody

Hodnoty ze dne 3. 6. 2020

Protokol o zkoušce č. 41606/2020

Ukazatel	Zjištěná hodnota	Limitní hodnota
Escherichia coli	0	max. 100 KTJ/100 ml
Intestinální enterokoky	6	max. 50 KTJ/100 ml
Průhlednost	1,3	