

Výsledky zkoušek mikrobiologických vyšetření vzorku vody

Hodnoty ze dne 31. 7. 2018

Protokol o zkoušce č. 81133/2018

Ukazatel	Zjištěná hodnota	Limitní hodnota
Escherichia coli	5	max. 100 KTJ/100 ml
Intestinální enterokoky	11	max. 50 KTJ/100 ml
Průhlednost	0,6	