

# Výsledky zkoušek mikrobiologických vyšetření vzorku vody

Hodnoty ze dne 7. 7. 2022

Protokol o zkoušce č. 64911/2022

Ukazatel	Zjištěná hodnota	Limitní hodnota
Escherichia coli	4	max. 100 KTJ/100 ml
Intestinální enterokoky	11	max. 50 KTJ/100 ml
Průhlednost	0,8	